

Tabulka uvádí potřebnou délku otevírané spáry okna pro jednotlivé velikosti ložnice, typy oken a počet spících osob. Tabulka je sestavena pro 12h spánku v zimním období se zavřenými vnitřními dveřmi do ložnice. Za limitní je uvažována koncentrace CO₂ 1000ppm. Ložnice má světlou výšku 2,8m.

Velikost místnosti	V ložnici spí 1 os			V ložnici spí 2 os			V ložnici spí 3 os		
	Délka otevírané spáry okna			Délka otevírané spáry okna			Délka otevírané spáry okna		
	Staré okno zavřené	Nové okno zavřené	Nové okno mikroventilace	Staré okno zavřené	Nové okno zavřené	Nové okno mikroventilace	Staré okno zavřené	Nové okno zavřené	Nové okno mikroventilace
5	21	79	7	42	159	13	64	239	20
15	20	76	6	42	155	13	63	236	19
25	19	72	6	41	153	13	62	234	19
35	18	67	6	40	150	12	61	230	19